ПРОТОКОЛ ИТОГОВ № 190417-52133 ЗАКУПОК СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ

г.Алматы **Дата 05.10.2018**

Организатор закупок **Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт высоких технологий"**
Заказчик закупок **Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт высоких технологий"**

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

Номер лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Количество	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС.	Приоритет закупки
№: 508065 (1500 Т)	Блок компрессорно-конденсаторный	мощность охлаждения 26 кВт	1.000	2 678 580	-
№: 508064 (1499 Т)	Насос	специальный, циркуляционный, подача до 8000 м3/ч	1.000	151 150	-
№: 508063 (1501 Т)	Установка приточная	для вентиляции, мощность установки 185 кВт, производительность 6 800 м3/час	1.000	3 240 240	-

Лот №: 508065 (1500 Т) Блок компрессорно-конденсаторный

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№	Наименование потенциального поставщика	Почтовый адрес потенциального поставщика	Сумма ценового предложения	Время предоставления ценового предложения
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "DoubleP Construction"	г.Алматы, Алмалинский район, УЛИЦА ТУЛЕБАЕВА, дом 35, кв. 52	2 678 573	03.10.2018 10:20:48

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА

№	Наименование потенциального поставщика	Наименьшая (итоговая) цена предложения	Наименьшая (итоговая) сумма предложения	Время предоставления ценового предложения
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "DoubleP Construction"	2 678 573	2 678 573	03.10.2018 10:20:48

ИТОГИ

Электронные закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту № 508065 (1500 Т) Блок компрессорно-конденсаторный признаны не состоявшимися в соответствии с пп. 1) п. 46 Инструкции по проведению электронных закупок* «представление менее двух ценовых предложений»

Лот №: 508064 (1499 Т) Насос

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Ценовые предложения отсутствуют

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА

Ценовые предложения отсутствуют.

ИТОГИ

Электронные закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту № 508064 (1499 Т) Насос признаны не состоявшимися в соответствии с пп. 1) п. 46 Инструкции по проведению электронных закупок* «представление менее двух ценовых предложений»

Лот №: 508063 (1501 Т) Установка приточная

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№	Наименование потенциального поставщика	Почтовый адрес потенциального поставщика	Сумма ценового предложения	Время предоставления ценового предложения
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Mart Trading"	г.Алматы, Бостандыкский район, УЛИЦА ТОРАЙГЫРОВА, дом 19а, кв. 323	3 240 240	02.10.2018 14:23:25
2	Товарищество с ограниченной ответственностью "ББА Трэйдинг компани"	Алматинская область, Карасайский район, УЛИЦА ҮЛКЕН САЗ, дом 15	3 240 240	01.10.2018 20:10:27

3	Товарищество с ограниченной ответственностью "DoubleP Construction"	г.Алматы, Алмалинский район, УЛИЦА ТУЛЕБАЕВА, дом 35, кв. 52	3 240 233	03.10.2018 10:20:48

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

№	Наименование потенциального поставщика	Требование	Причины отклонения заявки

1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Mart Trading"	Техническая спецификация	Не соответствует требованиям Технической спецификации Заказчика. В ходе сопоставления технических параметров приточной установки марки «АТМ» производитель «Атмосфер Вент» (предлагаемого потенциальным поставщиком) с требованиями Технической спецификации Заказчика установлено следующее: 1. Согласно технической спецификации Заказчика требуемая номинальная мощность 5,5 kW, у приточной установки «АТМ» 7,5 kW; 2.Отсутствует соединительная пустая секция направляющая поток воздуха вверх после шумоглушителя. 3.Согласно технической спецификации Заказчика секция охлаждения принята без увлажнения,

			приточная установка «АТМ» включает в себя камеру орошения. 4.Согласно технической спецификации Заказчика, шумоглушитель приточной камеры имеет длину 1 м, приточная установка «АТМ» – 0,6м: 5. Согласно технической спецификации Заказчика стандарт монтажа вентилятора FLX2 (1 исполнение), у приточной установки «АТМ» стандарт монтажа вентилятора согласно чертежа через ременную передачу (6-е исполнение); 6.Согласно технической спецификации, а именно прилагаемого чертежа Заказчика, габариты установки Д4027 мм х Ш1480мм х В1015 мм, вес 571 кг, у приточной установки «АТМ» Д3200 мм х В1043 мм х Ш1143мм, вес 134 кг; 7. Отсутствует данные по автоматике для контроля

			и управления приточной установки и ее комплектность.

2	Товарищество с ограниченной ответственностью "ББА Трэйдинг компани"	Техническая спецификация	Не соответствует требованиям Технической спецификации Заказчика. В ходе сопоставления технических параметров приточной установки марки «АТМ» производитель «Атмосфер Вент» (предлагаемого потенциальным поставщиком) с требованиями Технической спецификации Заказчика установлено следующее: 1. Согласно технической спецификации Заказчика требуемая номинальная мощность 5,5 kW, у приточной установки «АТМ» 7,5 kW; 2.Отсутствует соединительная пустая секция направляющая поток воздуха вверх после шумоглушителя. 3.Согласно технической спецификации Заказчика секция охлаждения принята без увлажнения,

			приточная установка «АТМ» включает в себя камеру орошения. 4.Согласно технической спецификации Заказчика, шумоглушитель приточной камеры имеет длину 1 м, приточная установка «АТМ» – 0,6м: 5. Согласно технической спецификации Заказчика стандарт монтажа вентилятора FLX2 (1 исполнение), у приточной установки «АТМ» стандарт монтажа вентилятора согласно чертежа через ременную передачу (6-е исполнение); 6.Согласно технической спецификации, а именно прилагаемого чертежа Заказчика, габариты установки Д4027 мм х Ш1480мм х В1015 мм, вес 571 кг, у приточной установки «АТМ» Д3200 мм х В1043 мм х Ш1143мм, вес 134 кг; 7. Отсутствует данные по автоматике для контроля

			и управления приточной установки и ее комплектность.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА

№	Наименование потенциального поставщика	Наименьшая (итоговая) цена предложения	Наименьшая (итоговая) сумма предложения	Время предоставления ценового предложения
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "DoubleP Construction"	3 240 233	3 240 233	03.10.2018 10:20:48

ИТОГИ

Электронные закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту № 508063 (1501 Т) Установка приточная признаны не состоявшимися в соответствии с пп. 2) п. 46 Инструкции по проведению электронных закупок* «после отклонения ценовых предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 17 Инструкции, осталось менее двух ценовых предложений»

Оператор	**Начальник отдела управления закупками**	**ЖАКСЫЛЫКОВ КУАНЫШКЕРЕЙ ЖАКСЫЛЫКОВИЧ**
Утверждающий закупки	**Заместитель генерального директора по НИР**	**Копбаева Мария Петровна**
Член по согласованию	**Директор филиала "ИВТ-Зерде" ТОО "Институт высоких технологий"**	**Шекеева Бибижамал Жаксылыковна**

* Инструкция по проведению электронных закупок товаров, работ, услуг АО «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления.